

Заместителю руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
заместителю главного государственного
санитарного врача по Красноярскому краю
М.Р. Аккерт

Заведующего МАДОУ № 9
О.К.Коркиной

Исх. № 87 от 20.08.2024

Ответ на предписание № 14774 от 04.09.2023
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

По исполнению предписания № 14774 от 04.09.2023 были выполнены следующие пункты:

1. Допущены нарушения:

- тентовые навесы групповых № 2,3,6,10,11 в аварийном состоянии: нарушение целостности крыши, повреждение напольного покрытия.

Принятые меры: нарушение устранено (фото прилагается).

2. Допущены нарушения:

- в помещениях третьего этажа на потолке следы течи кровли, в групповой ячейке № 12 для детей с ОВЗ - отслойка штукатурки на потолке.

Принятые меры: нарушение устранено (фото прилагается).

3. Допущены нарушения:

- покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты, а именно асфальтовое покрытие дорожек и проездов на всей территории имеет дефекты, выбоины, что может привести к травмированию детей.

Принятые меры: нарушение устранено (фото прилагается).

4. Допущены нарушения:

- зоны мойки кухонного инвентаря, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами.

Принятые меры: проводится анализ бюджета МАДОУ № 9. В бюджете МАДОУ № 9 изыскиваются дополнительные средства для оборудования зон моек кухонного инвентаря. Срок исполнения замечания – декабрь 2024года.

Прошу по п.4 продлить срок исполнения предписания.

Приложения:

1. Фото тентовых навесов, асфальтового покрытия, потолка помещения третьего этажа и группы № 12.
2. Копии договоров на ремонт кровли, тентовых навесов и асфальтового покрытия.

Заведующий МАДОУ № 9 О.К.Коркина

